

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» января 2025 г., 43250061000217056574

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«18» февраля 2025 г., 15 час. 00 мин. № 2501/009-43/2-В/ПИВ**

(дата и время составления предписания)

**Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от  
« 28 » января 2025 г., № 2501/009-43/2-В/РИВ, учетный номер проверки 43250061000217056574.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

**1. Кайсин Леонид Александрович – дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

**соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,  
на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к  
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной  
безопасности**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

**1. обл Кировская, р-н Зуевский, п Соколовка, ул Первомайская, Дом 1**

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
"РОМАШКА" П. СОКОЛОВКА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 4309004181, адрес регистрации  
юридического лица: 612443, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЗУЕВСКИЙ, П. СОКОЛОВКА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.1**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

**с «18» февраля 2025 года, 10 час. 30 мин.**

**по «18» февраля 2025 года, 11 час. 30 мин.**

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**01 час 00 минут (часы, минуты)**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Подшив карнизных свесов чердачного покрытия здания выполнена горючими (деревянными) материалами. п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/009-43/9-В/ПИВ от 19.03.2024, пункт предписания 1.

Место выявления нарушения: Здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

15.01.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Проведение ремонтных работ по подшиву карнизных свесов чердачного покрытия здания из негорючих материалов.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставление акта выполненных работ, договоров по монтажу (ремонту) и проведению ремонтных работ. Фото (видео) фиксация с последующим предоставлением материалов на бумажном носителе, либо направление данных материалов по электронной почте в текстовом формате.

2. Наружные открытые эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие со 2 этажа здания из помещения групповых ячеек выполнены с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - высота ограждений лестницы составляет 1,16 м. (что менее нормативного 1,2 м.). п. 4.4.7, 5.1.1, 7.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/009-43/9-В/ПИВ от 19.03.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

15.01.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Заключение договора с обслуживающей организацией предоставляющей услуги по демонтажу и монтажу эвакуационных лестниц 3-го типа, проведение ремонтных работ по устранению выявленных нарушений.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставление акта выполненных работ, договоров по монтажу (ремонту) и проведению ремонтных работ. Фото (видео) фиксация с последующим предоставлением материалов на бумажном носителе, либо направление данных материалов по электронной почте в текстовом формате.

3. Площадки наружных открытых эвакуационных лестниц 3-го типа расположены не на уровне эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см. п. 4.4.7 СП 1.13130.2020. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/009-43/9-В/ПИВ от 19.03.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

15.01.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Заключение договора с обслуживающей организацией предоставляющей услуги по демонтажу и монтажу эвакуационных лестниц 3-го типа, проведение ремонтных работ по устранению выявленных нарушений.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставление акта выполненных работ, договоров по монтажу (ремонту) и проведению ремонтных работ. Фото (видео) фиксация с последующим предоставлением материалов на бумажном носителе, либо направление данных материалов по электронной почте в текстовом формате.

4. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов в помещениях: медицинский кабинет, младшая группа, раздевалка младшей группы на 1 этаже здания; раздевалка старшей группы, старшая группа, раздевалка средней группы, средняя группа на 2 этаже здания. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/009-43/9-В/ПИВ от 19.03.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: Здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

**Срок устранения нарушения:**

15.01.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Необходимо проведение испытания образцов напольного покрытия, на основании испытания получить сертификат о подтверждении показателей пожарной опасности линолеума, либо приобретение нового напольного покрытия (линолеума) имеющим сертификат соответствия.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставление документации, подтверждающей показатели пожарной опасности примененных для покрытия полов в помещениях. Фото (видео) фиксация с последующим предоставлением материалов на бумажном носителе, либо направление данных материалов по электронной почте в текстовом формате.

5. Необходима замена автоматической пожарной сигнализации (АПС), срок службы которой составляет более 16 лет, и при этом не обеспечено проведение ежегодных испытаний систем (документы не представлены). п. 6.6.1-6.6.5 ГОСТ Р 59638-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/009-43/9-В/ПИВ от 19.03.2024, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: Здание детского сада

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

15.01.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Осуществить ежегодное проведение испытаний систем противопожарной защиты, составить локально-сметный расчет по запросу денежных средств на полную (частичную) замену системы противопожарной защиты.


**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Предоставление акта выполненных работ, договоров по монтажу (ремонту) и проведению ремонтных работ систем противопожарной защиты. Фото (видео) фиксация с последующим предоставлением материалов на бумажном носителе, либо направление данных материалов по электронной почте в текстовом формате.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) Кайсин Леонид Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Кайсин Леонид Александрович - Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору), телефон: 88333726185, e-mail: kaisinla@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

