

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» марта 2024 г., 43240061000209748664

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., 16 час. 40 мин. № 2403/009-43/9-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Кировская область, г. Зуевка, ул. Некрасова, д. 3

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «01» марта 2024 г., № 2403/009-43/9-В/РИВ, учетный номер проверки 43240061000209748664.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Наговицын Роман Алексеевич – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Зуевский, п Соколовка, ул Первомайская, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОМАШКА" П. СОКОЛОВКА ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 4309004181, адрес регистрации юридического лица: 612443, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, ЗУЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК СОКОЛОВКА, ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛИЦА, 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «19» марта 2024 года, 14 час. 10 мин.

по «19» марта 2024 года, 15 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Подшив карнизных свесов чердачного покрытия здания выполнена горючими (деревянными) материалами. п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Здание детского сада
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

2. Наружные открытые эвакуационные лестницы 3-го типа, ведущие со 2 этажа здания из помещения групповых ячеек выполнены с нарушениями требований пожарной безопасности, а именно: - ступени лестницы выполнены не из сплошных проступей; - высота ограждений лестницы составляет 1,16 м. (что менее нормативного 1,2 м.). п. 4.4.7, 5.1.1, 7.1.2 СП 1.13130.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее - СП 1.13130.2020) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

3. Площадки наружных открытых эвакуационных лестниц 3-го типа расположены не на уровне эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек на 2 этаже здания, имеется перепад высот 15 см. п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: Здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

4. Люк выхода в чердачное помещение имеет неизвестный предел огнестойкости п. 7.7 СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты" (далее - СП 4.13130.2013) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: Здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

5. Допускается размещение в лестничной клетке на путях эвакуации электрооборудования (электрощита) выступающие из плоскости стены на высоте до 2,2 м. от поверхности площадки лестницы. п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

6. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов для покрытия полов в помещениях: медицинский кабинет, младшая группа, раздевалка младшей группы на 1 этаже здания; раздевалка старшей группы, старшая группа, раздевалка средней группы, средняя группа на 2 этаже здания Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

7. Установлена дверь с неизвестным пределом огнестойкости в проеме противопожарной перегородки 1-го типа, отделяющая помещения пищеблока от общего коридора на 1 этаже здания. п.5.2.6 СП 4.13130.2013 Нарушение выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

8. Необходима замена автоматической пожарной сигнализации (АПС), срок службы которой составляет более 16 лет, и при этом не обеспечено проведение ежегодных испытаний систем (документы не представлены). п. 6.6.1-6.6.5 ГОСТ Р 59638-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"; Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2308/009-43/32/ПВПР от 29.08.2023, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: здание детского сада

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента


Срок устранения нарушения:

15.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору) **Наговицын Роман Алексеевич**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Наговицын Роман Алексеевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (главный государственный инспектор Зуевского района по пожарному надзору), телефон: 88333726185, e-mail: nagovicinra@43.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

